

ALLEGATO 6: TABELLA SINOTTICA

N.	Codice Pozzo	Comune	Località	CTR	Quota	Prof.	Gestore	Costruttore	Anno	Foglio	Mappale	Colonna	Coordinate WGS84 GMS	Coordinate chilometriche	Posizione filtro-drenaggio in m		Litozona di attingimento	Livello naturale impermeabile	Posizione tampone di argilla in m		Fascia di rispetto ridotta						
															Potenza in m	da		a									
1	190130001	Cappella Cantone	S. Maria dei Sabbioni	C7d2	58	141,5	Padania Acque	Costa	1981	8	402	monocolonna in acciaio	45°14' 56" 81 09°50' 12" 45	5.010879,500 1.565614,625	122,5	127	profonda	27	100	105	10m						
2	190130002	Cappella Cantone	S. Maria dei Sabbioni	C7d2	58	116	Padania Acque	Negretti	1988	8	173	monocolonna in acciaio	45°14' 54" 73 09°50' 15" 27	5.010816 1.565676,75	89	101	profonda	25	/	/	10m						
5	190470002	Genivolta	Via Dosso	C6d5	69	194,5	Padania Acque	Costa	1988	14	268	monocolonna in acciaio	45°19' 52" 73 09°52' 35" 79	5.020048,127 1.568659,766	177	179	profonda	50	80	84,5	10m						
6	190650001	Paderno Ponchielli	Via IV Novembre	C7e3	58	187	Padania Acque	Rodio	1967	12	157	monocolonna in acciaio	45°14' 14" 05 09°55' 49" 64	5.009640,5 1.572980,25	117	124,8	profonda	16	0	3	10m						
7	190650002	Paderno Ponchielli	Via A.Volta	C7e3	58	185	Padania Acque	Aris Chiappa	1997	12	1358	monocolonna in acciaio	45°14' 16" 50 09°55' 54" 95	5.009717,5 1.573095,125	93	99	profonda	35	/	/	10m						
8	190980001	Soresina	Asilo Vertua	C7d1	66,1	29,8	ASPM Soresina	Stierlin	1958	15	113	monocolonna in acciaio	45°17' 13" 76 09°50' 49" 95	5.015220,93 1.566462,84	20	24,5	superficiale	3	/	/	raggio a monte	raggio a valle					
9	190980002	Soresina	Via Bertelli	C7d1	67,1	30,5	ASPM Soresina	?	1966	20	464	monocolonna in acciaio	45°17' 19" 52 09°51' 42" 43	5.015407,72 1.567615,52	25	29	superficiale	2	/	/	raggio a monte	raggio a valle					
10	190980003	Soresina	Via Bergamo	C7d1	69,9	30	ASPM Soresina	?	1976	11	78	monocolonna in acciaio	45°17' 41" 08 09°51' 41" 35	5.016066,61 1.567604,06	22,7	28,7	superficiale	5	/	/	raggio a monte	raggio a valle					
11	190980004	Soresina	Olzano-Barbisina	C7d2	66,5	141	ASPM Soresina	Perazzoli	1986	30	7	monocolonna in acciaio	45°16' 43" 50 09°50' 03" 08	5.014287,40 1.565470,44	88,5	102	superficiale	2	/	/	raggio a monte	raggio a valle					
12	190980005	Soresina	Campo Sportivo	C7d2	64,8	227	ASPM Soresina	Negretti	1990	25	36	monocolonna in acciaio	45°16' 52" 45 09°51' 13" 96	5.014579,03 1.566992,74	169	172	profonda	16	0	20	10m						
13	190980006	Soresina	Moscona	C7d1	68,6	122,1	ASPM Soresina	Idrogeo	1990	1	115	monocolonna in acciaio	45°19' 07" 29 09°50' 38" 64	5.018726,20 1.566171,00	93	103	profonda	25	35	60	10m						
14	190980007	Soresina	Via Bergamo Nuovo	C7d1	69,9	202	ASPM Soresina	Costa	1994	11	78	monocolonna in acciaio	45°17' 41" 09 09°51' 41" 39	5.016060 1.567590	139,6	142,1	profonda	45	/	/	10m						

